



Świętochłowice, 22.03.2022

## ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

### DOT. INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

**Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie bezprzewodowej instalacji przyzywowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ul. E. Imieli 12 w Świętochłowicach.

**Zakres zamówienia obejmuje:** wykonanie bezprzewodowej instalacji przyzywowej zwiększającej bezpieczeństwo pensjonariuszy i personelu poprzez instalację w użytkowanych pomieszczeniach zamawiającego urządzeń sygnalizacyjnych i alarmowych.

### DANE TECHNICZNE:

W pomieszczeniach mieszkalnych oraz w sanitariatach należy zainstalować instalację przyzywową.

Ilość pomieszczeń objętych systemem: 69, w tym:

- 23 pokoje jednoosobowe
- 23 pokoje dwuosobowe
- 23 łazienki

Summaryczna ilość punktów przywołania to: 92 plus 23 przyciski kasujące..

Przy każdym łóżku należy zamontować nadajnik natynkowy ramkowy zasilany bateriami.

Przy 15 łóżkach przeznaczonych dla osób leżących, powinien znajdować się nadajnik łańcuszkowy przytwierdzany na magnes, o min. długości łańcuszka 1,5m.

W każdym zespole sanitarnym należy zamontować hermetyczny nadajnik natynkowy ciągniony.

W każdym aneksie przed wejściem do pokoju, musi znajdować się przycisk potwierdzenia przybycia personelu, tak zwany kasownik.

Nad wspólnymi drzwiami wejściowymi od strony korytarza zainstalowany zostanie sygnalizator dźwiękowo – optyczny.

W pomieszczeniu opiekunek zainstalowana zostanie centrala odbierająca sygnały.

# MDPS „Złota Jesień”

*Miejski Dom Pomocy Społecznej w Świętochłowicach*

---

W związku z faktem, iż system zainstalowany będzie na 4 kondygnacjach budynku, konieczne jest zainstalowanie 3 szt wzmacniaczy sygnału.

Aby system był sprawny nawet w czasie awarii sieci elektrycznej, konieczna jest również obecność zasilaczy buforowych z akumulatorem.

Oferty należy składać mailowo na adres [zlotajesien@mdps.eu](mailto:zlotajesien@mdps.eu) do dnia 31.03.2022r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 032 7710450